

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 с. КУЛАРЫ»  
АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
(МБОУ «СОШ №2 с. Кулары»)**

Юр. адрес: ул. А.С. Устарханова, д. 1, с. Кулары, Ачхой-Мартановский муниципальный район, Чеченская Республика, 366006;  
e-mail: kulari\_2013@mail.ru; <https://kulari95.edu95.ru/>, тел. 8(928)885-37-90  
ОКПО 61500573; ОГРН 1092034000376;  
ИНН/КПП 2004005797/200401001

**Отчет по выполнению предписания №106/1/57**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объекте (ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа №2 с. Кулары»

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району Гандалоева М.А., №106/54 от «08» ноября 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «15» ноября 2021 года по 12.00 мин. «15» ноября 2021 года Дознавателем ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району Макаевым Исламом Вагаповичем, проведена выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Кулары» обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора школы М.Ю. Бексултановой.

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в	Постановление правительства РФ от № 1479: п.60);	20.06.2022	Выполнено



	специальном журнале произвольной форме.			
	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации)	Постановление правительства РФ от № 1479: п.54);	20.06.2022	Выполнено
3.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям №1 и 2 настоящих правил.	Постановление правительства РФ от № 1479: п.60);	20.06.2022	Выполнено
4.	На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах безопасности.	Постановление правительства РФ от № 1479: п.2);	20.06.2022	Выполнено
5	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению №6 настоящих правил.	Постановление правительства РФ от № 1479: п.410);	20.06.2022	Выполнено
6	В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты не представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности.	(ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:ст.64);	20.06.2022	Выполнено
7	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Постановление правительства РФ от № 1479: п.70);	20.06.2022	Выполнено

Директор



М.Ю. Бексултанова